

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Система климатического обеспечения для аналитической лаборатории)

ЛОТ 1

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Система климатического обеспечения для аналитической лаборатории	Вентилятор приточный канальный, воздуховод Д-160мм пластик (комплект для обвязки вентилятора), фильтр со сменно кассетой Д-160мм оцинковка, вентилятор вытяжной Д-125 пластик (2 шт), обратный клапан Д-125 бабочка (2 шт), утеплитель фольгированный, крепежная фурнитура (комплект), крепления вентилятора (2 шт), электрооборудование для подключения, шумоглушитель Д-125 (2 шт), воздуховод Д-125 мм (2 комплекта), регулятор частоты вращения (3 шт), обратный клапан Д-160 бабочка (2 шт), шумоглушитель Д-160, решетка Армстронг, фланцы соединительные.	Шт.	1

Председатель Правления АО «Парк ядерных технологий»



Байгазинов Ж.А.

Директор департамента организационного обеспечения



Волкова Г.Б.